

OZNACZENIA:

- góra i dół 60 m³/h — Nawiewniki okienne higrosterowane z określeniem miejsca monażu w skrzydle i wydajnością sumaryczną
- 120 m³/h — Określenie miejsca i ilości powietrza usuwanego z pomieszczenia
- 75 m³/h — Określenie miejsca i ilości powietrza dopływającego do pomieszczeń przez nieszczelności i otwieranie drzwi zewnętrznych

UWAGI:

- rysunek przedstawia organizację przepływu mas powietrza wentylacyjnego przyjętego do obliczeń strat ciepła budynku.
- stabilizacja określonych przepływów powietrza nastąpi kratkami wentylacyjnymi z regulacją

PARTER +/- 0,00

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL"
Żeromskiego 51A
tel. (048) 385-09-57

	Imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Andrzej Gałaj	SI.402/84	12-2012	
sprawdzający:				

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: BUDYNEK SZKOLNY

Skala: 1:100

Inwestor: Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie 298a, Ułęż

Adres inwestycji: Sobieszyn 298a, 08-504 Ułęż

Branża: SANITARNA

Tytuł rysunku: Schematy przepływów powietrza

nr rysunku: PB-5/IS

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz 83)